Specificatii tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor / Producător
1	2	3
Fișa Tehnică nr. 21 **SISTEM DETECȚIE SI STINGERE INCENDIU – 2 bucati**		
1. Parametri tehnici si functionali **Sistem detectie incendiu:** - Detector fum/temperature x 2 buc. - Bază detector x 2 buc. - Buton manual incendiu x 1 buc. - Sirenă optoacustică x 1 buc. - Modul izolare 1 buc. - Cablu detecție 2×1,5 mm² conform necesar - Cablu sirenă 2×1,5 mm² conform necesar - Tub PVC / jgheab conform necesar **Sistem stingere:** - Panou stingere x 1 buc - Butelie agent x 1 buc (conform calcul) - Electrovana x 1 buc - Buton manual release x 1 buc - Buton abort x 1 buc - Contact usa x 1 buc - Teava otel DN15-DN25 conform necesar - Duze – conform necesar **2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare** - instalarea sistemului de detecție și stingere incendiu pentru camera server - lucrări de montaj și conectare, fără modificări ale compartimentărilor, fără intervenții asupra fațadelor sau elementelor structurale, respectând cerințele de securitate și funcționalitate a spațiului tehnic. - Materiale și construcție durabile, conform standardelor echipamentelor profesionale de proiecție.		

3. Conditii de garantie si postgarantie - Garanție minimă 60 luni pentru echipament - Service asigurat de furnizor - Piese schimb & consumabile asigurate **4. Conditii cu caracter tehnic** - Echipamente noi, neutilizate. - Livrare completă cu toate accesorii și cabluri incluse. - Instalare și configurare în conformitate cu specificațiile producătorului.		