Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor / Producător
0	1	2	3
Fișa Tehnică nr. 3 **Dotare camera tehnica**			
	1. Parametri tehnici si functionali Unitate de climatizare tip inverter dedicată IT - Capacitate minimă răcire: 12.000 BTU - Tehnologie Inverter – eficiență energetică ridicată - Funcționare continuă 24/7, regim heavy-duty - Control automat temperatură cu precizie ±1°C - Domeniu reglaj: 18°C – 26°C - Moduri operare: răcire / ventilare / dezumidificare - Sistem filtrare aer inclus - Protecții incorporate: suprapresiune, supracurent, temperatură compresor		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Senzori IP temperatură și umiditate - Senzori IP / SNMP / Web - Parametri monitorizați: - Temperatura (°C) - Umiditate (%RH) - Interval măsurare: - Temperatura: 0°C – 60°C - Umiditate: 10% – 90% RH - Precizie minimă: - Temperatură: ±0.5°C - Umiditate: ±3% - Notificări: email alert, suport SNMP trap - Suport integrare supraveghere NOC / monitorizare IT		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamente de climatizare ecologice - Agent frigorific ecologic (R32 sau echivalent)		
	4. Conditii de garantie si postgarantie -Garanție minimă 60 luni pentru echipament - Service asigurat de furnizor - Piese schimb & consumabile asigurate		
	5. Conditii cu caracter tehnic Instalare și configurare complete - Instalare completă în locația beneficiarului - Configurare termostat / senzori / alertare		

- Test funcțional complet - Instrucțiuni operator / beneficiar		