www.apaprod.ro
APA PROD DEVA
Sursa apei de calitate
Operator Licenţiat A.N.R.S.C

TÜV AUSTRIA SYSTEM CERTIFIED TÜV AUSTRIA CERT GMBH
EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J2001000571202
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

CALL CENTER: 0254 / 993
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 26.475 / 06.11.2026

Către
PRIMĂRIA DEVA

Spre ştiinţă :
Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara
Control in Sănătate Publică Hunedoara

Conform Ordonantei nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman şi a Hotărârii de Guvern nr. 971/2023 de aprobare a "Normelor de supraveghere, monitorizare şi inspecţie sanitară a calităţii apei potabile", producătorii de apă prelevează şi analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare în conformitate cu " Programul de monitorizare a calităţii apei potabile ".

Laboratoarele SC APA PROD SA Deva efectuează verificarea calităţii apei potabile :

- la ieşirea din staţia de tratare
- la iesirea din rezervoarele de inmagazinare
- la consumatorii din zonele de aprovizionare unde se distribuie apă potabilă de către societatea noastră .

Programul de monitorizare prevede :

- punctele de prelevare
- numărul de probe de apă analizate în fiecare zonă de aprovizionare
- parametrii care se determină : microbiologici, chimici şi indicatori .

Pentru perioada : **1 – 31 OCTOMBRIE 2026**, vă transmitem date referitoare la calitatea apei potabile furnizate de societatea noastră :

1. La ieşirea din Staţia de tratare a apei Sântămăria Orlea :

(C=corespunzător , N=necorespunzător)

Clor rezidual liber, turbiditate			ph, gust, culoare, miros, duritate totală, oxidabilitate			Conductivitate, cloruri, amoniu, nitriti/nitrati, sulfati, sodiu, sulfuri si hidrogen sulfurat			E.coli, enterococi, Nr. colonii la 22 si 37^{0}C, bacterii coliforme			Clostridium perfringens		
Nr. probe	C	N	nr. probe	C	N	nr. probe	C	N	nr. probe	C	N	nr. probe	C	N
744	744	-	186	186	-	62/4	62/4	-	31	31	-	4	4	-

2. La iesirea din rezervoarele de inmagazinare :

Rezervor de inmagazinare	E.coli, bacterii coliforme, enterococi, nr. colonii la 22 si 37^{0}C			Clor rezidual liber, turbiditate		
	Nr. probe	C	N	Nr. probe	C	N
R 2 x 10.000 mc	4	4	-	4	4	-
R 2 x 1.000 mc Mintia	4	4	-	4	4	-
R 2 x 2.000 mc	4	4	-	4	4	-
R 2 x 1.000 mc	4	4	-	4	4	-
R 2 x 300 mc	4	4	-	4	4	-

3. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile la consumator :

Parametrii de analizat	Număr probe de prelevat /an Zone de aprovizionare in municipiul DEVA				
	Rezervor **2x10.000 mc**	Rezervor **2x1.000 mc** Mintia	Rezervor **2x2.000 mc**	Rezervor **2x1.000 mc**	Rezervor **2x300 mc**
-E.coli -Enterococi -Bacterii coliforme -Nr.colonii la 22 si 37^{0}C -Clor rezidual liber -aluminiu* -amoniu -conductivitate -clostridium perfringens -culoare -gust -miros -nitriţi -oxidabilitate -pH -turbiditate	28 probe /an	4 probe /an	7 probe /an	4 probe /an	4 probe /an

*- daca este folosit in tratarea apei

4. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile in Santuhalm :

Nr. crt.	Parametrii de analizat	Număr probe de prelevat	
		Zona **Santuhalm**	Rezervor **Santuhalm**
1.	-E.coli -Enterococi -bacterii coliforme -Nr.colonii la 22 si 37^{0}C -Clor rezidual liber	4 probe/an	1 proba/sapt.
2.	-amoniu -clostridium perfringens -conductivitate -culoare -gust -miros -nitriţi -oxidabilitate -pH -turbiditate -aluminiu*	4 probe/an	

*- daca este folosit in tratarea apei

Având în vedere rezultatele obţinute, apa potabilă **corespunde** din punct de vedere al parametrilor de calitate microbiologici, chimici şi indicatori conform Ordonantei nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman .

DIRECTOR GENERAL
Ing. Gligor Dorin

Societatea Comercială APA PROD

ŞEF DEP. CALITATE
Ing. Socaci Andrei

Şef Serv. Mediu Proceduri
Ec. Şerban Gabriel